

Městský úřad TÝNEC NAD LABEM
odbor územního a stavebního řízení - stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 28126 Týnec nad Labem

Č.j: TYNL-3573/2018/Vr/Rozh

Týnec nad Labem, dne: 14. 11. 2018

Spis. zn.: TYNL-2724/2018

Vyřizuje: Jana Vrzáčková

oprávněná úřední osoba

E-mail: vrzackova@tynecnadlabem.cz

Telefon: 321 781 500

DS: 927baun

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Týnec nad Labem, odbor územního a stavebního řízení, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby **kabelového vedení 1 kV, Krakovany** na pozemcích st.parc.č. 3/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 6 (zastavěná plocha a nádvoří), 7/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 7/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 7/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 9 (zastavěná plocha a nádvoří), 14/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 14/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 17 (zastavěná plocha a nádvoří), 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 19/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 20 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 33/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 41 (zastavěná plocha a nádvoří), 42/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 47/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 49/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 50/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 73/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná plocha a nádvoří), 176 (zastavěná plocha a nádvoří), 185 (zastavěná plocha a nádvoří), 211 (zastavěná plocha a nádvoří), 313 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 15/2 (zahrada), 40/2 (zahrada), 43/3 (zahrada), 43/2 (zahrada), 50/2 (zahrada), 90/2 (zahrada), 90/1 (ostatní plocha), 96 (zahrada), 106 (zahrada), 116/2 (zahrada), 121 (ostatní plocha), 126 (zahrada), 131/2 (zahrada), 132/2 (zahrada), 133/3 (zahrada), 138/1 (zahrada), 140/1 (zahrada), 148 (zahrada), 156/3 (zahrada), 156/1 (zahrada), 174/1 (ostatní plocha), 185 (ostatní plocha), 187/1 (ostatní plocha), 891/53, 891/4 (orná půda), 891/54, 1355/1 (ostatní plocha), 1356 (ostatní plocha), 1364/1 (ostatní plocha), 1364/6 (ostatní plocha), 1364/5 (ostatní plocha), 1364/4 (ostatní plocha), 1364/7 (ostatní plocha), 1364/8 (ostatní plocha), 1369/2, 1377/4 (ostatní plocha), 1377/14 (ostatní plocha), 1377/9 (ostatní plocha), 1377/3 (ostatní plocha), 1377/10 (ostatní plocha), 1377/1 (ostatní plocha), 1377/12 (ostatní plocha), 1377/6 (ostatní plocha), 1377/5 (ostatní plocha), 1390/1 (ostatní plocha) a 1438 (zahrada) v katastrálním území Krakovany, kterou podal subjekt ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu **kabelového vedení 1 kV, Krakovany** na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 3/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 5/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 6 (zastavěná plocha a nádvoří), 7/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 7/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 7/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 9 (zastavěná plocha a nádvoří), 14/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 14/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 17 (zastavěná plocha a nádvoří), 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 19/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 20 (zastavěná plocha a nádvoří), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 31 (zastavěná plocha a nádvoří), 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 33/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 41 (zastavěná plocha a nádvoří), 42/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 47/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 49/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 50/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 73/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 125 (zastavěná plocha a nádvoří), 176 (zastavěná plocha a nádvoří), 185 (zastavěná plocha a nádvoří), 211 (zastavěná plocha a nádvoří), 313 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 15/2 (zahrada), 40/2 (zahrada), 43/3 (zahrada), 43/2 (zahrada), 50/2 (zahrada), 90/2 (zahrada), 90/1 (ostatní plocha), 96 (zahrada), 106 (zahrada), 116/2 (zahrada), 121 (ostatní plocha), 126 (zahrada), 131/2 (zahrada), 132/2 (zahrada), 133/3 (zahrada), 138/1 (zahrada), 140/1 (zahrada), 148 (zahrada), 156/3 (zahrada), 156/1 (zahrada), 174/1

(ostatní plocha), 185 (ostatní plocha), 187/1 (ostatní plocha), 891/53, 891/4 (orná půda), 891/54, 1355/1 (ostatní plocha), 1356 (ostatní plocha), 1364/1 (ostatní plocha), 1364/6 (ostatní plocha), 1364/5 (ostatní plocha), 1364/4 (ostatní plocha), 1364/7 (ostatní plocha), 1364/8 (ostatní plocha), 1369/2, 1377/4 (ostatní plocha), 1377/14 (ostatní plocha), 1377/9 (ostatní plocha), 1377/3 (ostatní plocha), 1377/10 (ostatní plocha), 1377/1 (ostatní plocha), 1377/12 (ostatní plocha), 1377/6 (ostatní plocha), 1377/5 (ostatní plocha), 1390/1 (ostatní plocha) a 1438 (zahrada) v katastrálním území Krakovany.

Stavba bude obsahovat:

- kabelové vedení 1kV (1-AYKY-J 3x240+120 mm a 1-AYKY 3x120+70 mm) včetně rozpojovacích a přípojkových skříní.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba kabelového vedení 1 kV bude umístěna v zastavěném území obce a kat. území Krakovany v chodnících a travnatých plochách podél stávajících oplocení jednotlivých dotčených objektů, jak je zakresleno na situačním výkresu v měř. 1:500.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval Antonín Černý, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb - ČKAIT 0012690, případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. V průběhu provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla.
5. Při provádění prací na pozemcích a nemovitostech dotčených stavbou je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníků nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na staveništi.
6. Pozemky dotčené stavbou budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
7. V rámci provádění stavby musí být respektovány vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území včetně příslušných technických norem.
8. **Stavba musí být provedena stavebním podnikatelem (dodavatelem) fyzickou nebo právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (§ 160 stavebního zákona). Ve smyslu § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona oznámí stavebník termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.**
9. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavební podnikatel má povinnost provádět stavbu v souladu s rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu, dodržovat obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona] a další právní předpisy a technické normy a plnit další povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
10. Příčné křížení silnice III/32711 a III/32713 kabelovým vedením bude provedeno podvrty (protlaky) bez zásahu do tělesa silnic se startovacími (pracovními) jámami umístěnými v zeleném pásu co možná nejdál od krajnice silnice - co nejbližší k hranici sousedních pozemků, oplocení, popř. za vnější hranou příkopu.
11. Stavba kabelového vedení NN podélně v souběhu se silnicemi III. třídy včetně umístění případného kabelového zařízení (kabelové skříně, atd.) bude provedena mimo jejich těleso. Hrana výkopu a umístění el. zařízení musí být vzdálena co možná nejdál od krajnice silnice - co nejbližší k hranici sousedních pozemků, oplocení, popř. za vnější hranou příkopu.
12. Výkopový ani stavební materiál nesmí být ukládán na vozovce. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno.
13. Prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikací nebo následně po jejich skončení k sesednutí jejich krajnice.
14. **Před zahájením stavebních a výkopových prací je nutné požádat MěÚ Kolín - odb. dopravy o povolení zvláštního užívání silnice III. třídy.**

